



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש

מחוז מרכז – תחנת נתניה



יום המישי כ"א תשפ"א
29/07/2021
מס' תיק: 205065-2
סימוכין: 2021/000052927

לכבוד

יוחאי זהב מנהל הבריכה
עיריית כפר יונה, בריכת כפר יונה- תומ"ס C
שרת 4, כפר יונה, ישראל

א.ג.נ.,

הנדון: קביעת סדרי בטיחות אש (זו"ח בסיסי)

שם הלקוח: עיריית כפר יונה (מס' מזהה לקוח: 500201686)

שם העסק: בריכת כפר יונה- תומ"ס C

בעל העסק: עיריית כפר יונה

ייעוד: 07-קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט - 07.04 - מים - נופש - 07.04 א-בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, ולרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש. - 07.04 א 02-בריכת שחיה פתוחה

דרגת סיכון: דרגה 1

מהות התיק: בריכה תחת כיפת השמיים

כולל מזנון***ללא בישול או טיגון***

כתובת המקום: סמטת הדפנה 1, כפר יונה. בריכת כפר יונה.

בתוקף הסמכות שהוענקה לנו, לפי סעיף 4 (א) בפרק ב, ובפרק ה', לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב – 2012 ולתנאים המיוחדים לפי סעיף 7 לחוק רישוי עסקים, הנני קובע את סדרי בטיחות אש למבנה/מפעל/מוסד שפרטיו רשומים לעיל, כדלקמן:

1. להבטיח את סידורי הכבאות ודרכי המילוט הקיימים, ואלה שנקבעו בנספח הרצ"ב, לשימוש מיידני ללא הפרעות ומכשולים.
2. לבצע ביקורת תקופתית ותחזוקה מתאימה לצידוד, אביזרים וחומרים למערכת החתרעה, גילוי וכיבוי בהתאם לצרכים הטכניים ובהתאמה לתקנים ישראלים והוראות היצרן.
3. לא לבצע שינויים ותוספות במבנים, בייעוד ובתהליכים ללא קבלת היתר מוקדם משרותי הכבאות לקביעת סידורי כבאות עדכניים.
4. למלא ללא דיחוי נוסף אחר הדרישות הנוספות לסידורי בטיחות אש המפורטים בנספח הרצ"ב.
5. הננו להביא לידיעתך כי בהתאם לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה הנך רשאי להגיש השגה בכתב אל נציגי מדור בטיחות אש על סידורי בטיחות האש המופיעים במסמכנו זה וזאת עד לתאריך 27/09/2021.



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש

מחוז מרכז – תחנת נתניה



סיכום ביקורת

1. אסמכתאות

- א. בהסתמך על הביקורת שנערכה ע"י נציגנו רב סמל אהרון אלדד, בתאריך: 28/07/2021, בנוכחות המלווה עדי החברה הכללית כפרה יונה מטעמכם, להלן הדרישות והאישורים הרלוונטיים.
- ב. ערך לחישוב שובר: 2000 (מ"ר/ק"מ/מספר משתתפים).
- ג. סטטוס הביקורת: בבדיקה.
- ד. טלפון לבירורים: מפקח/ת אלדד אהרון *4964 מזכירות: *4964

2. סידורי בטיחות אש

להלן הדרישות והאישורים הנדרשים כחלק מהתנאים לקבלת אישור מטעמנו:

רשימת דרישות

#	תאור דרישה	הערות המפקח
1	גלגילון כיבוי אש בקוטר 3/4 צול עם מזנק צמוד. תשתית הצינורות לגלגילון תהיה מתכת. הערה: גלגילונים שהותקנו לאחר 01.06.2013 יש לעמוד בדרישות ת"י 2206 חלק 2 "גלגילון לכיבוי אש: דרישות תכן, התקנה ותחזוקה" ; בעסק ששטחו מעל 200 מ"ר תותקן עמדת כיבוי אש אחת או יותר כך שינתן מענה לכל שטח הכיסוי ויהיה גישה ישירה ופנויה מכל מכשול בכל עת	נדרש להתקין גלגילון בקפיטריה בהתאם לתיאור הדרישה בוצע
2	מטפה אבקה 6 ק"ג. הערה: יותקנו בהתאם לדרישות המפורטות בת"י 129 חלק 2 מטפים מיטלטלים.	נדרש להשלים מטפה אבקה בקפיטריה בהתאם לתיאור הדרישה בוצע

רשימת אישורים נדרשים

#	תאור דרישה	הערות הדרישה	תקנינות	הערות המפקח
1	אישור מעבדה מוכרת כי מערכת למסירת חודעות (כריות חירום) תוכננה ונבוצע ע"פ תקן ישראלי ת"י 1220 חלק 3; כאשר מדובר במערכת חדשה	כאשר מדובר במערכת חדשה	לא הוגש אישור	נדרש להגיש אישור מעבדה בהתאם לתיאור הדרישה רצ"ב
2	אישור חברה בתו תקן המעיד על תקינות המערכת האוטומטית לגילוי אש ועשן. האישור יוגש על טופס לפי נספח ג' לת"י 1220, חלק 11. האישור יכלול גם התייחסות לתקינות מערכת הכיבוי האוטומטי וכן למערכת הניתוק האוטומטי המותקנת בארון החשמל כי נבדקה ונמצאה תקינה בהתאמה מלאה לאחד מהתקנים הבאים: ת"י 5210 מערכות לכיבוי אש בארוסול, ת"י 1597 מערכות כיבוי אש אוטומטית בגז כיבוי, ככל שמערכות אלה מותקנות בעסק/נכס. נדרש להגיש את האישור על גבי טופס ייעודי שניתן להוריד מאתר www.102.gov.il ; אישור זה נדרש רק במקרים בהם הותקנה וקיימת מערכת.	אישור זה נדרש רק במקרים בהם הותקנה וקיימת מערכת.	לא הוגש אישור	1. נדרש להגיש אישור התקנה למערכת הגילוי 1220 חלק 3 ממעבדה מוכרת תיאור הדרישה. 2. נדרש להגיש אישור תקינות בהתאם לתיאור הדרישה על גבי טופס ייעודי שניתן להוריד מאתר www.102.gov.il רצ"ב
3	אישור כי מערכת החשמל המותקנת במקום, נבדקה ונמצאה תקינה בהתאמה לחוק החשמל התשי"ד-1954 (להלן - חוק החשמל) ותקנותיו, כולל תאורות החירום המותקנות במקום. על האישור לכלול התייחסות למיקום ותקינות מפסק חשמל ראשי לשעת חירום וטבלה המפרטת את מיקום לוחות חשמל, מספרם ואת גודל האמפר של כל לוח. האישור ינתן על-ידי		לא הוגש אישור	נדרש להגיש אישור תקינות מערכת החשמל בהתאם לתיאור הדרישה. נדרש להגיש את האישור על גבי טופס ייעודי שניתן להוריד מאתר www.102.gov.il



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש

מחוז מרכז – תחנת נתניה



#	תאור דרישה	הערות הדרישה בייעוד	תקינות	הערות המפקח
	בעל רישיון לעבודות חשמל לפי חוק החשמל, אשר רשאי לתת אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו. נדרש להגיש את האישור על גבי טופס ייעודי שניתן להוריד מאתר www.102.gov.il			
4	אישור תחזוקאי / מבקר מטפים בהתאם לסוג המטפה כפי שנדרש בתי"י 129 חלק 1. נדרש להגיש את האישור על גבי טופס ייעודי שניתן להוריד מאתר www.102.gov.il ; אישור זה יידרש במקום בו יש יותר מ 5 מטפים.	אישור זה יידרש במקום בו יש יותר מ 5 מטפים.	לא הוגש אישור	נדרש להגיש אישור תקינות בהתאם תיאור הדרישה. נדרש להגיש את האישור על גבי טופס ייעודי שניתן להוריד מאתר www.102.gov.il
5	אישור כי עמדות כיבוי אש תקינות ושמישות. גלגילון שהותקן לאחר 01.06.2013 נבדק בהתאם לתי"י 2206 חלק 2 "גלגילון לכיבוי אש: דרישות תכן, התקנה ותחזוקה". נדרש להגיש את האישור על גבי טופס ייעודי שניתן להוריד מאתר www.102.gov.il ; אישור זה יידרש במקום בו יש יותר מ 5 עמדות כיבוי ויותר מ 10 גלגילוני כיבוי אש.	אישור זה יידרש במקום בו יש יותר מ 5 עמדות כיבוי ויותר מ 10 גלגילוני כיבוי אש.	לא הוגש אישור	נדרש להגיש אישור תקינות בהתאם תיאור הדרישה. נדרש להגיש את האישור על גבי טופס ייעודי שניתן להוריד מאתר www.102.gov.il בוצע בדיקת מכון תקנים
6	אישור על הגשת היתר רעלים מהמשרד להגנת הטביבה, הכולל את כל סוגי החומרים הקיימים בעסק/ נכס. הערה: במידה ונדרש היתר כאמור		לא הוגש אישור	נדרש להגיש אישור בהתאם לתיאור הדרישה באחריות מפעיל הבריכה
7	אישור כי מערכת למסירת הודעות (כריות חירום) המותקנת במקום נבדקה ונמצאה תקינה בהתאמה לתקן ישראלי ת"י 1220, חלק 3, או תקן NFPA72, או מפרט משטרת ישראל 160, 160.1, וזאת בהתאם לשיטת החתקנה של המערכת. באישור יפורט סוג התקן או המפרט שעל פיו נעשתה תבדיקה. האישור יינתן ע"י: מי שברשותו תו תקן ממכון התקנים לתחזוקת מערכות גילוי אש ועשן לפי תקן ישראלי ת"י 1220, חלק 11 – מערכות גילוי אש: תחזוקה, או בעל רישיון בתוקף לעבודות חשמל לפי חוק החשמל, התשי"ד-1954 ותקנותיו, אשר רשאי לתת אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו. נדרש להגיש את האישור על גבי טופס ייעודי שניתן להוריד מאתר www.102.gov.il		לא הוגש אישור	נדרש להגיש אישור תקינות בהתאם תיאור הדרישה. נדרש להגיש את האישור על גבי טופס ייעודי שניתן להוריד מאתר www.102.gov.il

3. הערות והתניות :

- בוצע ביקורת אחרי שיפוץ ככלי במקום
- נדרש להשלים התקנת תאורת חירום במבנה שירותים/מקלחות .
- נדרש להתקין מנעולי פרפר בכל הדלתות המשמשות ליציאת חירום במבנה .
- נדרש להשלים התקנת מפתח חירום בחדר מכוונות בתוך קופסת ניפוץ ולשלט בשילוט פולט אור.
- נדרש לקבע את המדרגות בחדר מכוונות .
- נדרש לשלט עמדות כיבוי אש בשילוט פולט אור

ניתן לשלוח את האישורים באופן הבא :

א. בפקס :

ב. בדואר אלקטרוני : מפקח/ת אלדד אהרון : tservice@102.gov.il מזכירות :

tservice@102.gov.il

מס' תיק : 205065-2 , סימכון : 2021/000052927

עמוד 3

שעות מענה טלפוני וקבלת קהל ניתן למצוא באתר הכבאות בכתובת: www.102.gov.il

גלאי עשן מציל חיים



כבאות והצלה לישראל
אגף הגנה מאש
מחוז מרכז – תחנת נתניה



יש לוודא קבלת האישורים.

4. אגרה לתשלום

רצ"ב אגרה מספר 2395678 על סך 2195.00 ₪ לתשלום המוגשת לפי הנדרש בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה.

בכבוד רב,

רב רשף עמרנה יוסף
רמ"ד בטיחות אש

בטיחות אש

העתק: טפסר/מ דדון איציק מפקד תחנה אזורית נתניה
מיטל בנאי - מנהלת מח' רישוי עסקים כפר יונה. כפר יונה

