

פיקוח
הנדסה

שירותי
הנדסה

בטיחות
מוסדות
חינוך

בד'
חודשיות
מתקני
משחקים

בטוח.

תאריך: 28.7.2021

טל' - 0504049134 פקס - 0775495359
מייל - yoramazar@gmail.com

אישור יציבות להצללות

לכבוד: בדים נט

מקום הבדיקה וכתובת: בריכת שחיה כפר יונה

1. **בכניסה לבריכה**, ההצללה מורכבת מ 2 משולשי רשת צל עם חורים בקוטר 50 ס"מ , משולשי הרשת מתוחים עם כבלי פלדה ואביזרי מתיחה סופיים מעמוד RHS המבוסס לקרקע אל קורות בטון גג המבנה עם פלטות 4 חורים וברגי חץ

2. **לובי כניסה לבריכה**, רשת הצללה מרובעת המתוחה עם כבלי פלדה אל פלטות 4 חורים המחוברים עם ברגי חץ לקורת בטון גג המבנה ואביזרי מתיחה

- הצללות נמצאו יציבות נכון לתאריך הרשום מעלה
 - הערה: בכל בדיקה שגרתית שנתית יש לבדוק חלודה מתקלפת ואו עיוותים בכל מערכות ההצללה
 - על כל עיוות יש להתייעץ עם קונסטרוקטור לפיתרון
- תמונות :**



עזר יורם
הנדסאי בן תכנון מבנים
מ.ת. רשם 00054015
מ.ס. דיפלומה 139933

חתימה וחותמת