



תאריך: 09/07/2018
סימוכין: 300663

פרויקט מתקני משחק שרונה שצ"פ מרכזי – פרוטוקול סיור קבלנים (עדכון מס' 1)

סיור קבלנים שנערך במשרדי חכ"ל כפר יונה, כפר יונה, בתאריך 03/07/2018.

בנושא: סיור קבלנים מכרז מתקני משחק שרונה 4/2018.

נוכחים: ה"ה	בני סעד
משה בלוי	משה בלוי
אילנית פרטוש	אילנית פרטוש
זיו מאירוביץ	זיו מאירוביץ
גבע בן דוד	גבע בן דוד
מירב אלעד	מירב אלעד
שלומי גבאי	שלומי גבאי
יוסי גאנח	יוסי גאנח
עופר ניימן	עופר ניימן
משה פרג'ון	משה פרג'ון
קבלנים שהשתתפו בסיור (עפ"י טבלה מצורפת)	

1. ניתן הסבר נרחב ומעמיק ע"י בני סעד עופר ניימן לקבלנים שהשתתפו בסיור ובליווי תכניות לגבי כל העבודות שיבוצעו במסגרת מכרז זה ולתכולת תיק מסמכי המכרז.
2. בשונה מן הנאמר בסיור, הוחלט על הגדלת היקף מתקני המשחק והאלמנטים השונים כמפורט בחוזה ל-4 מלש"ח לפני מע"מ.
3. העבודות נשוא המכרז כוללות עבודות תכנון, ייצור והצבה של מתקני משחק כולל כל התשתיות הרלוונטיות למתקנים, ולהצללות בפרויקט כולל תאורה.
4. על המציע לקרא היטב את האמור בתנאי הסף ולעמוד במדויק על כל הדרישות.
5. דרישות האחזקה והבדק של הפרויקט הינם ייחודיות ויילקחו כגורם משפיע בבחירת הקבלן הזוכה כמפורט בחוזה ובמסמכי המכרז.
6. על הקבלנים להקדיש תשומת לב מיוחדת לנושאים הבאים:
 - 6.1 מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות התקנת מתקני משחק בתוך שטח עבודה של הקבלן המבצע את כל השצ"פ. יש לתאם כניסה לאתר העבודה, שעות עבודה, גישה לאתר וחיבורי תשתיות עם הקבלן המבצע של השצ"פ, ובנוסף להתייחס לנ"ל בהיבטי בטיחות, ביטוח וכו'.
 - 6.2 מוטל על הקבלן לבצע את כל עבודות ההכנה של השטח משלב השתית והמערכות עד להתקנת

מהמתקנים וההצללות כולל עבודות מצעים, בטון, תשתיות תאורה, ביסוס וכו'.

- 6.3** העבודה תבוצע תחת בקרה קפדנית של נציגי המזמין, מנה"פ ונציגי העירייה השונים כגון: מהנדס העיר, אדריכל העיר, אגף שפ"ע, מחלקת מאור, וכיוצ"ב. מובא לידיעת הקבלן כי יתכן ויבוצעו שינויים ביחס לתכנון ו/או לפרטים השונים שידרשו ע"י נציגי העירייה ועל הקבלן להביא זאת בחשבון.
- 7.** הודגש בסיור, כי עמודי ההצללה יבוצעו עם תאורה מותקנת עליהם לכיוון מתקני המשחק עקב כך שהתאורה החיצונית אינה עוברת דרך ההצללות ויש להאיר את שטח מתקני המשחק.
- 8.** כמענה לשאלה שנשאלה בסיור, המשטח אשר יבוצע בפרויקט הינו משטח **גומי** לפי דוגמת הפרט המצורף בנספח א'.
- 9.** על הקבלן הזוכה, להעביר לו"ז לאישור הנהלת הפרויקט, תכניות ייצור לכל המתקנים וההצללות הכולל חישובים קונסטרוקטיביים כולל חישוב עומסי רוח וביסוס, אישורי קונס', SHOP-DRAWING, אישור מכון התקנים וכו'. יש לאשר את הנ"ל עם אדריכל הפרויקט והקונסטרוקטור.
- 11.** הובהר כי העבודה הינה בסביבה מאוכלסת ויש לשמור בקפדנות על חוקי ותקנות הבטיחות בעבודה כנדרש עפ"י כל דין.
- 12.** הוסבה תשומת לב הקבלנים / המציעים שהשתתפו בסיור הקבלנים, על כך שעליהם לעמוד בכל תנאי הסף שהוגדרו במכרז זה.
- 13.** ידוע לקבלנים שהמצב הקיים של התשתיות הקיימות המופיע בתוכניות הביצוע יהווה מידע בלבד ובכל מקרה מחובתו של הקבלן כתנאי לתחילת העבודות במידת הצורך לאשש נכונות/ דיוק המידע הנ"ל באמצעות גישוש ע"י כלים/ידיים או באמצעים אחרים בזהירות המרבית למניעת נזק בשעת חפירה, על הקבלן לכלול כל האמור לעיל במחירי ההצעה **ללא כל תוספת תשלום**.

רשם: עופר ניימן

העתק: לנוכחים, ולכל הקבלנים שהשתתפו בסיור הקבלנים.

ה"ה	אפי זרעי	-ראש העיר כפר יונה
	שלום רוזנברג	-מהנדס העיר כפר יונה
	שגית גליקסמן	- יועצת משפטית, חכ"ל כפר יונה.
	מלי שדה	-מנהלת מחלקת תשתיות, כפר יונה
	פטריק אלקיים	-יהל מהנדסים


רצוף גומי בטיחות יצוק באתר (TPV)

RG09-A


תפר התפשטות - חתך 1:10

חתך 1:10

ריצוף גומי בטיחותי יצוק באתר:
 שכבה עליונה 100% גרגירי TPV-E צבעוניים (ללא שזור), כדוגמת "פוליטן ספורט" או ש"ע בדוגמאות ובגוונים לפי בחירת האדריכל.
 שכבה תחתונה קפיצית מגרגירי SBR בכל עובי שידרש עפ"י דרישות יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילה, מאושרת ע"י מכון התקנים.
 לפני יציקת הגומי, יש לנקות ולשטוף את פני הבטון ולקבל את אישור המתכנן לאיכות פני הבטון.
 יציקת הגומי תבוצע על-ידי היצרן.



תפר ניסור
 ברוחב 5 מ"מ ובעומק 7 ס"מ.
 כולל מילוי ואיטום ב"סיקפלקס".
 יבוצע כל 20 מ"ר



יריעת ניילון (פוליאטילן)
 בעובי 0.3 ס"מ

הערה:

העבודה (והמזיור) כוללים אישור מעבדה מוסמכת לביצוע משטח הגומי בהתאם לדרישות תקני הבטיחות.

שתית מהודקת

lib\rizuf\gumi\170221RG09-A